



**NOTAS:**

- MEDIDAS EN CENTIMETROS
- CADA TRAMPA DEBE TENER CAPACIDAD DE ALMACENAR UN VOLUMEN DE AL MENOS 1,33 METROS CUBICOS. (MEDIDOS DESDE LA TUBERIA HASTA EL FONDO)
- SE DEBE RECOLECTAR LOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE LA ZONA DE PISTAS (O ZONA DE SERVICIO)

**SISTEMA DE TRAMPAS OLEAGINOSAS**

ESC 1:30



DETALLE: SISTEMA DE TRAMPAS PARA CONTROL Y TRATAMIENTO DE AGUAS OLEAGINOSAS	ATENCIÓN: ...	ESCALA: INDICADA	LAMINA
	DE: ...	FECHA: ...	